

Všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali SP

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/linka:	Martin:
	O14310003767/2014	Ing.A.Záborská	23.06.2014

Vec: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
„Martin - IBV Tomčany - Veľká Hora, kanalizácia“
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch, časť A. Pokyny pre záujemcov / uchádzačov, čl. III. Zábezpeka, bod 15.

Zábezpeka, sa uvádza: "15.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje ... "

V zmysle metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (napr. č. 12863-5000/2013 z 5.12.2013, č. 13303-5000/2013 z 5.12.2013, č. 9823-5000/2013 z 23.8.2013, atď. - príkladáme v prílohe), je vyžadovanie zábezpeky pri zadávaní zákazky postupom zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu, nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka č. 1: Zruší verejný obstarávateľ požiadavku uvedenú v bode 15. časti A súťažných podkladov na zloženie zábezpeky?

Otázka č. 2: Ak verejný obstarávateľ nezruší svoju požiadavku na zloženie zábezpeky, potom na základe akého právneho predpisu požaduje verejný obstarávateľ zloženie zábezpeky?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ ruší požiadavku uvedenú v bode 15. Zväzok 1, časť 1 súťažných podkladov na zloženie zábezpeky.

Znenie horeuvedeného bodu 15 je nasledovné:

„15. ZÁBEZPEKA

15.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.“

Na základe toho sa upravuje aj znenie bodu 20.3.9 článku 20. Obsah ponuky vo Zväzku 1, časť 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov nasledovne:

„20.3.9 Doklad o zložení zábezpeky alebo zábezpeku ponuky tak ako je to uvedené vo Zväzku 1, časť 3 – nevyžaduje sa.“

Dňa 23.6.2014 bolo zároveň odoslané na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania korigendum k Výzve na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) č.10619 – WYP zo dňa 11.6.2014, na základe ktorého sa ruší znenie bodu 1 odd. VI.2 Ďalšie doplňujúce informácie:

„1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponuky vo výške 10.000,00 EUR. Bližšie informácie o podmienkach a zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch“.

a nahrádza sa nasledovným znením:

„1. Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku na zabezpečenie viazanosti ponuky.“

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer je uvedená kruhová tuhosť potrubí SN 8. Vo Formulári 6 – Zoznam materiálov a ich výrobcov je ale uvedená kruhová tuhosť potrubí min. SN 10. Ktorý údaj je teda platný?

Odpoveď:

Platí údaj uvedený vo výkaze výmer, teda kruhová tuhosť potrubí SN 8.

Žiadame uchádzačov, aby si v pôvodne zaslanej tabuľke opravili tuhosť SN 10 na SN 8 podľa nižšie uvedeného vzoru (Formulár 6 – Zoznam materiálov a ich výrobcov):

Pol.	Zoznam	Krajiny pôvodu	Výrobca	Model	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1	Rúry PP – plné rebro v reze steny, min. SN 8, DN 300 - pre gravitačnú kanalizáciu				
2	Rúry PP – plné rebro v reze steny, min. SN 8, DN 150 - pre kanalizačné odbočky				
3	Revízne šachty na kanalizačných odbočkách, DN 500, PP – plné rebro v reze steny				

Otázka č. 3

V návrhu zmluvy o dielo, odsek VII. Realizácia stavby, bod č. 3 je uvedené, že zhotoviteľ je zodpovedný za prevedenie záchranného archeologického prieskumu a predpokladanú časťku zahrnul verejný obstarávateľ do výkazu výmer. Vo výkaze výmer však táto položka zahrnutá nie je. Doplníte túto položku do výkazu výmer?

Odpoveď:

Horeuvedený odsek VII. Realizácia stavby, bod.č.3 zmluvy o dielo sa upravuje nasledovne:

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu pamiatkového fondu v zmysle platných predpisov. Platby za výkon záchranného archeologického prieskumu na Stavenisku v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, budú realizované na základe skutočne preukázateľných nákladov odsúhlasených stavebným dozorom a Objednávateľom a budú hradené z položky „Rezerva na nepredvídateľné výdavky“. Pred začatím výkopových prác Zhotoviteľ (v súčinnosti s Objednávateľom) oznámi príslušnému úradu plánovaný termín a rozsah vykonávaných prác v súlade s citovanými predpismi. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie Stavebný dozor. Zhotoviteľ zabezpečí ďalšie opatrenia. Ďalej sa postupuje podľa platných predpisov, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. V prípade, ak archeologický nález spôsobí prerušenie prác na Diele, má Zhotoviteľ nárok na predĺženie lehoty výstavby o dobu, po ktorú boli práce prerušené.

Všetky vyššie uvedené vysvetlenia/doplnenia súťažných podkladov sú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného obstarávania (**Rev.1 - 23.6.2014**).

**Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s.**
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN
-36-


Ing. Alena Chudíková
Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10543/L

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Ul. Kuzmányho 25
036 80 Martin
Slovensko

Tel.: +421-43-421 01 11
Fax.: +421-43-413 36 85
e-mail: sekretariat@turvod.sk
<http://www.turvod.sk>

IČO: 36 672 084
IČ DPH: SK 2022 236 502
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Konto: 0302456003/5600